

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и Профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68. Тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: gpn@blaze.uu.ru.
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №16

(наименование органа государственного надзора)

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4б. Телефон: (35131) 2-25-48.
456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Соц. Штурма, 9. Телефон: (35151) 4-01-00, 4-02-00.
E-mail: arga-ogpn@chel.surnet.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 188/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

общеобразовательная школа №2 г. Карабаш».

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Юнусова Александра Тимергаяновича

Отдела надзорной деятельности №16 по пожарному надзору № 188
(наименование органа ГПН)

от « 03 » июля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 09 » июля 2015 г. по 11 ч 00 мин. « 09 » июля 2015 г.
22 июля 2015 г. с 10 ч по 11 ч 00 мин « 22 » июля 2015 г.

проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности №16 УНДиПР ГУ МЧС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

России по Челябинской области Ерошкиным А.Л., территории, зданий и помещений МКОУ

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

«СОШ №2 г. Карабаш», расположенных по адресу: г. Карабаш, ул. Декабристов, 2в.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ «СОШ №2 г. Карабаш» Голотиной Екатериной Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.4.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.460, п.461, п.462.	01.07. 2016г.	

№ Пред-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	Здание и помещения мастерских заблокировать автоматической установкой пожарной сигнализации. (Предлагается к исполнению с сентября 2007 года.)	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.4.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61; СП 5.13130.2013 п.1.1. п.1.2., Приложение А, таблица А.1., А.3.; НПБ 110-03 п.1., п.3., п.14., табл.1, 3.	01.07.2016г	
3.	Здание и помещения мастерских заблокировать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (Предлагается к исполнению с сентября 2007 года.)	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.4.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61; СП 3.13130.2009 п.1.1. п.1.2., таблица 2 п.11; НПБ 104-03 п.1.1., п.1.2., табл.2 п.11.	01.07.2016г	
4.	Проверить состояние огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания мастерских, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год. (Предлагается к исполнению с сентября 2007 года.)	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.4.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.21; МДС 21-1.98 раздел 2 п.10.1.	01.07.2016г	
5.	Выполнить наружное освещение запасного эвакуационного выхода, расположенного в восточной лестничной клетке учреждения. (Предлагается к исполнению с сентября 2007 года.)	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.4.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.1., п.33.	01.07.2016г	
6.	Выполнить наружное освещение запасного эвакуационного выхода из спортивного зала учреждения. (Предлагается к исполнению с сентября 2007 года.)	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.4.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.1., п.33.	01.07.2016г	
7.	Выполнить наружное освещение запасного эвакуационного выхода из помещений начальных классов учреждения.	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон	01.07.2016г	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	(Предлагается к исполнению с сентября 2007 года.)	от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.4.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.1., п.33.		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц, а именно: начальнику ОНД №16 Плаксину Андрею Васильевичу, по адресу: 456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.Комсомольская, 46; заместителю начальника ОНД №16 Юнусову Александру Тимергаяновичу, по адресу: 456140, Челябинская область, г.Кыштым, ул.Соц.Штурма, 9, либо начальнику УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Рымареву Александру Владимировичу, по адресу: 454091, г.Челябинск, ул.Пушкина, 68 в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Отдела надзорной деятельности №16

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Ерошкин А.Л.



(подпись)

« 22 » июля 2015 года

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

" ____ " _____ 20 ____ г.